



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Тульской области, г.Тула, ул.
Оборонная, д.144

№ 190 /20

« 04 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Антоновой Наталией Владимировной – главным специалистом –экспертом
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по
Тульской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита 22.09.2023 в отношении:
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комсомольский
центр образования» муниципального образования Киреевский район, отнесенного к
чрезвычайно высокой категории риска, ИНН 7128005090, ОГРН 1027101680121

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 28;
Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) 22.09.2023 года в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования»
муниципального образования Киреевский район по адресу: Тульская
область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом
28 интерактивные доски в учебных кабинетах располагаются не по
центру фронтальной стены помещения, что является нарушением п.
2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» Согласно экспертного заключения
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.
Новомосковске» № 26/1256-2023-18-04 от 03.10.2023г по результатам
лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний №71-

00 -26/10898-23 от 25.09.23г.) проба воды питьевой, отобранная 22.09.2023 из разводящей сети на пищеблоке структурного подразделения дошкольного образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комсомольский центр образования» муниципального образования Киреевский район по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 12 **не соответствует требованиям** разделу III табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по исследованным органолептическим показателям.», и составляют:

-запах - 3 балла - при величине допустимого уровня не более 3 баллов, что превышает гигиенический норматив;

-привкус - 3 балла - при величине допустимого уровня не более 3 баллов, что превышает гигиенический норматив;

-цветность – $27,88 \pm 5,58$ градус цветности - при величине допустимого уровня не более 20 градус цветности, что превышает гигиенический норматив;

-мутность - $3,63 \pm 0,73$ ЕМФ - при величине допустимого уровня не более 2,6 ЕМФ, что превышает гигиенический норматив.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1.В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования» муниципального образования Киреевский район по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 28 обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах располагаются не по центру фронтальной стены помещения

Срок исполнения : 15.09.24

2.В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования» муниципального образования Киреевский район по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 12 обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах располагаются не по центру фронтальной стены помещения

Срок исполнения : 15.12.23

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольский центр образования» муниципального образования Киреевский район по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 28(Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, улица Школьная, дом 12)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г.Тула, ул.Оборонная, д.114; тел. 37-39-01 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «17» декабря 2023 г. и до «17» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

Н.В. Антонова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» октября 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:
