

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 66/20
об устранении выявленных нарушений

«30» мая 2019г.
(дата выдачи)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области, г. Тула, ул. Оборонная, д.114
(место выдачи предписания)

Антоновой Наталией Владимировной, главным специалистом-экспертом отдела
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской
области,

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований: при проведении
плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Комсомольский центр образования» МО Киреевский
район на основании распоряжения № 231/20 от 16 апреля 2019г. заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области М.И. Безбородовой
выявлены нарушения обязательных требований:

В фактическом меню не обеспечено ежедневное включение в блюда обеденного
рациона закуски (салат или порционные овощи, сельдь с луком), что является
нарушением п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»

- Производство готовых блюд осуществляется по рецептурам и технологиям,
которые не соответствуют указанным в технологическим картам. Согласно экспертного
заключения № 06/952-1-19-17-04 от 24.05.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области» проба готового блюда (первое блюдо обеда: суп рыбный из
консервов) отобрана 14.05.2019г в 13 часов 40 мин в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования» муниципального
образования Киреевский район, по адресу: Тульская область, Киреевский район, п.
Комсомольский, ул. Школьная, 12 (детский сад) Наименование и рецептура блюда (суп
рыбный из консервов), указанные в меню-раскладке, **не соответствуют** наименованию и
рецептуре блюда (суп рыбный «Лосось»), указанным в технологической карте. Проба
готового блюда (второе блюдо обеда: плов из курицы) отобрана в муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования»
муниципального образования Киреевский район, по адресу: Тульская область,
Киреевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, 12 (детский сад). Наименование и
рецептура блюда (плов с курицей), указанные в меню-раскладке, **не соответствуют**
наименованию и рецептуре блюда (плов с мясом), указанным в технологической карте.
Что является нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

- В месте присоединения производственной ванны для обработки сырых продуктов
пищевых структурного подразделения дошкольного образования не оборудованы
воздушные разрывы, нарушен п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Товарное соседство продуктов не соблюдается, яйцо хранится в холодильнике на одной полке с молочной и масло-жировой продукцией, нарушен п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Согласно экспертного заключения № 06/952-1-19-17-04 от 24.05.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний № 11176 от 21.05.19г.) в пробе воды питьевой, отобранной из разводящей сети (кран моечной ванны раздаточного пункта) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования» муниципального образования Киреевский район, по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, 28 (школа), содержание жесткости общей составило $11,9 \pm 1,8$ °Ж, при нормируемом значении не более 7,0 °Ж, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», нарушены п.8.3, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- В кабинете начальных классов, кабинете литературы, рекреации 2-го этажа остекление окон выполнено из составных стекол, нарушены п.6.10, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Предписание выдано: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Комсомольский центр образования МО Киреевский район, Тульская область, Киреевский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.28 и Тульская область, Киреевский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.12

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДЛАГАЮ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольский центр образования МО Киреевский район, Тульская область, Киреевский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.28

1.Остекление окон в кабинете начальных классов, кабинете литературы, рекреации 2-го этажа выполнить из цельного стеклопакета.

2.Обеспечить учащихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комсомольский центр образования» МО Киреевский район водой централизованного питьевого водоснабжения соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» требованиям к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю жесткости общей.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольский центр образования МО Киреевский район, Тульская область, Киреевский район, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.12

3. В месте присоединения производственной ванны для обработки сырых продуктов пищеблока структурного подразделения дошкольного образования к канализации оборудовать воздушные разрывы.

4.В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Комсомольский центр образования» муниципального образования Киреевский район, по адресу: Тульская

область, Киреевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, 12 фактический район привести в соответствие требований: п.15.5, п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»(ежедневное включение в блюда обеденного рациона закуски (салат или порционные овощи, сельдь с луком) и производство готовых блюд осуществлять по рецептурам и технологиям, которые соответствуют указанным в технологическим картам.

5. Обеспечить соблюдение товарного соседства продуктов.

Срок исполнения: п.1,2,3,4,5 - до 10.09.2019г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 12.09.2019г.

представив документы, подтверждающие выполнение предписания: финансовые документы, подтверждающие оплату выполнения работ,

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений

законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей
и подростков Управления

Роспотребнадзора по Тульской области

(наименование должности)



(подпись)

Антонова Н.В.

(фамилия и инициалы)

Копию предписания получил: 30.05.2019г.

Директор МКОУ «Комсомольский
центр образования»
МО Киреевский район

(должность)



(подпись)

Горбунов А.Л.

(фамилия и инициалы)